

Gewässerunterhaltungsverband
Bille
Herzogtum Lauenburg



Gewässerunterhaltungsverband Bille
Robert - Bosch - Str. 21a • 23909 Ratzeburg

PROKOM Stadtplaner und Ingenieure
GmbH

████████████████████
Elisabeth-Haseloff-Str. 1
23564 Lübeck

Tel. - Nr.: 0 45 41 / 85 70 88 - 0
Fax - Nr.: 0 45 41 / 85 70 88 - 99
E-Mail: info@glv-rz.de
Bankverbindung:
Kreissparkasse Hzgt Lauenburg
BLZ: 230 527 50
Kto.-Nr.: 117 005
IBAN: DE53 2305 2750 0000 1170 05
BIC: NOLADE21RZB
Sachbearbeiter: ██████████
Unser Zeichen: ██████████
Ihr Zeichen: ██████████
Durchwahl: ██████████
E-Mail: ██████████
Datum: 31.08.2022

Gemeinde Hamfelde
B-Plan Nr. 4 „Feuerwehrstandort“ und 3. Änderung des Flächennutzungsplanes
Stellungnahme

Sehr geehrter ██████████

der Gewässerunterhaltungsverband Bille hat zum gegenwärtigen Planungsstand gegen die o.g. Maßnahme keine Bedenken, da sowohl in der Begründung zum B-Plan 4 als auch zum F-Plan 3. Änderung unter Punkt 4.5 Ver- und Entsorgung (Niederschlagswasser) ein Nachweis zur Ableitung und ggf. Behandlung des Niederschlagswassers erbracht werden soll.

Hierzu soll unter anderem durch die „Anwendung der wasserrechtlichen Anforderungen für den Umgang mit Regenwasser in Neubaugebieten (Erlass des Landes Schleswig-Holstein vom 18.10.2019)“ eine Wasserbilanz aufgestellt werden um die Auswirkungen der geplanten Bebauung auf den Wasserhaushalt abschätzen zu können.

Das Konzept sieht zunächst eine Versickerung des Niederschlagswassers der Sonderbaufläche im Bereich der angrenzenden öffentlichen Grünfläche vor. Im Bereich des westlichen Plangebietes ist eine Niederschlagswasserversickerung und -rückhaltung angedacht.

Eine Einleitung von Niederschlagswasser in ein Verbandsgewässer ist nach derzeitiger Planung nicht vorgesehen.

